

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга
 ГБДОУ детский сад № 13 Приморского района Санкт-Петербурга

		1027807585167		ОГРН
Вид деятельности объекта (полное и сокращенное наименование объекта) (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)				
1. Дошкольное образование		80.10.1 ОКВЭД		
2.		ОКВЭД		
3. и т.д.		дополнительный ОКВЭД		
Форма собственности		Государственная		13 ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)				
Организационно-правовая форма		Бюджетное учреждение		72 ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)				
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта		Заведующий	Стрекаловская Светлана Александровна	
Телефон, факс руководителя объекта		Тел.393-52-13	Факс 393-52-13	
E-mail объекта		primdou-13@yandex.ru		
Юридический адрес объекта		197227	Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 11, корп.2, литер А	
		(индекс)	(почтовый адрес)	
Фактический адрес объекта		197227	Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 11, корп.2, литер А	
		(индекс)	(почтовый адрес)	
Наименование организации владельца (арендатора) объекта		Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)				
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта		197227 Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 11, корп.2, литер А		
		(индекс) (почтовый адрес)		
Наименование вышестоящей организации (собственника)		Администрация Приморского района Санкт-Петербурга		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)				
Юридический адрес вышестоящей организации		197374	Санкт-Петербург, ул.Савушкина, дом 83	
		(индекс)	(почтовый адрес)	
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга - Цед Николай Григорьевич		
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации		576-82-28	430-09-15	

E-mail руководителя вышестоящей организации**| pressa@tuprimgovspb.ru**

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

ИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, часть II		Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга									
Наименование объекта (подразделения объекта)		197227 Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 11, корп.2, литер А									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		1759,1									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		1,2 этажи									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		7	8	4	1	0	5	0	4	0	
Кадастровый номер объекта											
Категории обслуживаемого населения:		граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.									
		Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи)									
Категории обслуживаемых инвалидов:		инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,									
		нет									

АНКЕТА (основная часть)

304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	3			Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Центральный вход на территорию д/с	1				Ширина пешеходных путей «К»	3,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
						Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	0,10	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
						Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие асфальт		п. 4.1.11	
						Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие		п.4.3.4, рис.Д.4	
						Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет		
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Веранда	1				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м 0,30	0,35-0,4		
						Высота ступеней «О», «С»	м 0,15	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
						Ширина марша лестниц «О»	м 2,2	Не менее 1,35		
						Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м 0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
						Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет	п.5.2.11	
						Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	п. 4.1.12	
						Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
						Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м 0	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Веранда	0	1	1		Уклон пандуса «К»	соотношение,	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(%)				
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9-1,0	п. 4.1.14	
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
		0			Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	веранда	1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12-0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	2,2	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,6 и 0,9	0,85-0,92	пп. 4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых	наличие	нет			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	веранда	1			Навес «К», «О», «С», «Г», «У» Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие наличие	да нет		п. 5.1.3 СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	соответствие	да		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	м	0,75	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	Да (6,4*2,5) да		п. 5.1.3 п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	Да (2,2*1,6)	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны				Ширина в свету «К»	м	0,8	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
	веранда				Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,7 и 0,10	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны				Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.5	
	0				Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
2.10	Вестибули общественных зданий				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны				Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С» Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	м наличие наличие		Не менее 1,0	п. 5.1.8 п. 5.5.6	
3	Коридоры, переходы в другие здания				Пути движения внутри здания					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Коридор 1-го этажа	1			Ширина «К»	м	1,4	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Коридор 1-го этажа				Ширина «К»	м	0,75	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,03	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Лестница 3	1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,5(с одной стороны)	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,2	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0			Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					пандуса на высоте «К» (верхний поручень)					
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытый пандуса несколько «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	соответствие			п. 5.2.14	
					«О», «К», «С», «Г», «У»					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны					м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
		0	1	1	Ширина пандуса «К»					
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
		0			Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м				
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны				«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонние и помощью
		0								
3.8	Лифты									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не менее 1,7		
		0			Ширина кабины «К»	м			п. 5.2.18	
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой	наличие			п. 5.2.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					двери лифта «С», «Г»					
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
		0			Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м	12		п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	18		п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	Не более 0,85		п. 7.1.9, рис. Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
		0			Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,65- 0,8		п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
					около расчетно-кассового аппарата;	м	Не менее 1,1		п. 7.4.2	
					около прилавков для обслуживания блоч:	м	Не менее 0,9		п. 7.4.7	
					между столами в ресторане.	м	Не менее 1,2		п. 7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Не менее одного места		п. 7.4.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Площадь места в предпринятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п. 7.4.6	
						наличие			п. 7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны									
		0			Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п. 7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0		
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие			п. 7.5.14	
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие			п. 7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие			п. 7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п. 7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м		Не менее 1,8	п. 7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны									
		0			Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м		Не менее 0,9	п. 7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8	п. 7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7	п. 7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»			0,9	п. 7.6.7	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	соответствие				
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие			п. 7.6.2	
						наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие			п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие			п. 7.1.12	
					Плошадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6	
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалочных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0			Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75		
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие				
					Крючки для одежды, костюлы и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	0	Ширина «К»	м		Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Глубина «К»	м		Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис. Д.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кранки для одежды, вешалки и другие принадлежности «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.3 рше Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	М		1,35	п. 5.3.6	
5.3 Кабины душевые закрытые										
	Название зоны									
		0			Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие			п. 5.3.5	
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие				
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие			п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М		Не менее 1,8	п. 5.3.7, табл.1	
					Глубина «К»	М		Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М		1,35	п. 5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М		Не менее 2,4	п. 5.3.8	
					То же, без скамей «К»	М		Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка,	наличие			п. 5.4.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»					
Кабины душевые открытые и со сквозными проходами										
5.4	Название зоны	0			Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» - ручным душем - настенными поручнями - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» Размеры кабины в плане: ширина «К»: Глубина «К» Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» То же, без скамей «К» Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь- стена-ручка, стена- выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	м наличие наличие наличие м м наличие		Не более 0,48	п. 5.3.5 п. 5.3.9 п. 5.3.7 п. 5.3.6 п. 5.3.6 п. 5.3.8 п. 5.3.8 п. 5.4.1	
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0			Места для парковки инвалидов Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» Ширина зоны для парковки «К»	наличие м м		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) Не далее 50 (не далее 100 - при жилых зданиях) 3,6	п. 4.2.1 п. 4.2.2 п. 4.2.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Длина зоны для парковки «К»	м		6,0	0,434
					Обозначение стоянки автомобиля инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие			
					Обозначение стоянки автомобиля инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие			

Примечание:

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заносится вся графа Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой эвакуации ОС ИИ, Центром.
- В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (во внутренней лестнице №1, внутренняя лестница №2, внутренние лестницы №3 и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты).
- В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обедуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю».

Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: _____

Зам. зав. по АХР _____

Должность _____

Заведующий _____

Должность руководителя обследованного объекта _____

Ткач Р.И.

ФИО

Стрекаловская С.А.

ФИО

(подпись)

(подпись)

«28» 08 2015

«28» 08 2015

